



Brandskyddsplan KBS

Fritidsbåthamnens namn	Kungsängens Båtsällskap
Fritidsbåthamnens adress	Strandvägen 1, Kungsängen
Utsedd att genomföra brandkyddsplanen	Björn Hammarlund . Kontakuppgifter finns på www.kungsangensbatsallskap.se
Antal fritidsbåtar i hamnen	Cirka 175 bryggplatser samt 100 platser för vinterförvaring
Antal gästande båtar	Gästhamnen har plats för 8 båtar
Brandsläckare	Åtta brandsläckare placerade inom området. En på A och B bryggan, en på gästbryggan, två på C-bryggan samt en placerad på miljöstationen. Därutöver finns tre stycken i klubbhuset och en i masthuset. Brandsläckarna kontrolleras en gång per år.
Regler för ”heta arbeten”	Vid ”heta arbeten” ska tillstånd inhämtas från KBS styrelse. Vid heta arbeten med svetsning och metallslipning ska speciella åtgärder vidtas. Hinder ska monteras så att glödande partiklar inte kan hamna i antändbar omgivning. Efter arbetet ska arbetsområdet vattenbegjutas för att hindra eventuella glödande partiklar att antända omgivningen. Vid dylika arbeten ansvarar respektive medlem för att brandsläckare och vattenhink finns bredvid. Skall heta arbeten utföras på båt i sjön, så skall denna flyttas till en brygga utan andra båtar i närheten t.ex. servicebryggan.
Regler för rökning	Inom KBS område ansvarar varje medlem för att rökning ej sker i närheten av bensin/oljedunkar eller vid miljöstationen. Fimpar kastas i därför avsedda kärl. Vi rekommenderar också att rökning ej sker i samband med segelhantering.
Öppen eld	Marschaller, eldkorgar och grillar får ej placeras i närheten av brännbart material såsom husfasad, staket, bryggor eller liknande.



Elanslutning	På uppläggningsplatsen får el endast vara påkopplad under tid när båtägaren vistas vid båten, eller efter tillstånd av styrelsen.
Förvaring brandfarliga vätskor	Brandfarliga vätskor, gasflaskor av olika slag, får ej förvaras i KBS utrymmen (klubbhus, masthus motsvarande).
Information	Det är varje klubbmedlems ansvar att ta del av de internbestämmelser som råder inom KBS område. Bestämmelserna finns att ta del av i klubbhusets vaktpärm och på KBS hemsida (stadgar, ordningsregler, miljöplan, brandskyddsplan och avfallshanteringsplan). Bestämmelser vad gäller sophantering finns även på gästbryggans anslagstavla.
Kontroll av brandskydd	Genomföres av hamnvakten under passet. Kontroll görs av följande: • Inga trasiga kontakter eller elledningar inom området. • Brandsläckarna oskadda och på plats. • Inga bensin/oljedunkar eller andra kärl med brandfarligt innehåll lämnat på området.

Vid olycka ring 112

Var även beredd att öppna grindar så att räddningstjänsten kommer fram!

Kungsängens Båtsällskap 2017-12-01

Styrelsen